

令和4年度 流入水分析結果

分析項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
透視度 (c m)	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0	8.0	8.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0
BOD (mg/l)	167.75	143.25	129.50	128.00	193.10	164.30	150.70	117.15	124.65	122.65	134.80	167.53	145.28
COD (mg/l)	139.50	117.40	83.70	83.40	83.10	82.50	95.30	81.50	76.00	99.50	81.80	86.10	92.48
全窒素 (mg/l)	43.08	42.88	40.69	34.41	37.21	38.16	36.96	37.66	36.45	37.10	38.89	44.49	39.00
全リン (mg/l)	5.20	4.69	4.90	5.83	7.16	3.68	4.32	8.48	7.46	5.98	8.28	4.61	5.88

令和4年度 放流水分析結果

分析項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
透視度 (c m)	100.0	94.0	100.0	95.0	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	97.0	100.0	98.0	98.6
BOD (mg/l)	1.25	1.55	2.00	1.65	1.95	1.43	1.70	1.95	1.00	1.35	1.50	1.70	1.59
COD (mg/l)	8.90	8.70	7.90	8.20	8.50	8.00	8.70	9.10	9.30	9.40	8.30	9.60	8.72
全窒素 (mg/l)	4.01	3.60	3.26	1.55	3.11	3.54	6.43	4.49	2.77	15.30	1.72	4.09	4.49
全リン (mg/l)	1.50	1.63	2.42	2.25	2.11	1.25	1.78	1.15	1.03	0.68	1.85	1.55	1.60

令和4年度 汚泥関係分析結果 (1系)

分析項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
SV (%)	64.3	76.8	79.0	73.0	63.0	54.0	72.0	88.0	95.0	97.0	97.0	97.0	79.7
MLSS (%)	2,210	2,387	2,242	2,152	1,984	1,696	1,865	2,250	2,496	2,913	3,145	3,095	2,370
MLVSS (%)	86.7	83.2	85.3	82.9	84.9	85.5	86.0	85.2	85.7	86.1	85.3	84.5	85.1

令和4年度 汚泥関係分析結果 (2系)

分析項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
SV (%)	63.8	77.6	79.0	72.0	61.0	54.0	72.0	88.0	95.0	97.0	97.0	98.0	79.5
MLSS (%)	2,349	2,544	2,423	2,121	2,006	1,824	1,885	2,220	2,487	3,044	3,134	3,274	2,443
MLVSS (%)	86.0	84.0	84.3	85.1	85.7	85.4	84.9	85.6	85.0	86.0	85.5	84.7	85.2