

令和 7 年度 流入水分析結果

分析項目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	年平均
透視度 (c m)	7. 0	7. 0	8. 0	8. 0	9. 0	9. 0	9. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 1
B O D (mg/l)	103. 50	85. 90	94. 20	94. 50	83. 50	108. 60	78. 80	87. 00	103. 50	120. 00	105. 50	89. 00	96. 17
C O D (mg/l)	107. 00	90. 90	78. 60	92. 60	89. 70	83. 20	85. 80	87. 20	95. 70	90. 00	93. 10	85. 70	89. 96
全窒素 (mg/l)	40. 61	25. 86	39. 18	37. 29	53. 29	56. 94	38. 40	52. 04	50. 29	41. 47	48. 24	54. 96	44. 88
全リン (mg/l)	4. 42	4. 60	4. 29	5. 01	4. 72	4. 01	4. 26	4. 61	4. 92	4. 14	4. 06	4. 72	4. 48

令和 7 年度 放流水分析結果

分析項目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	年平均
透視度 (c m)	66. 0	93. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	100. 0	98. 0	95. 0	99. 0	95. 9
B O D (mg/l)	1. 70	1. 40	2. 30	2. 30	1. 40	1. 50	1. 10	1. 40	2. 20	1. 90	2. 00	1. 40	1. 72
C O D (mg/l)	10. 30	10. 00	8. 30	9. 50	8. 80	8. 60	8. 10	8. 40	9. 60	9. 50	9. 10	8. 30	9. 04
全窒素 (mg/l)	12. 54	3. 71	2. 01	1. 59	6. 79	2. 22	1. 44	1. 80	5. 50	5. 85	6. 94	2. 59	4. 42
全リン (mg/l)	2. 00	2. 65	1. 92	3. 84	3. 54	1. 53	1. 22	1. 41	1. 36	0. 95	1. 20	1. 41	1. 92

令和 7 年度 汚泥関係分析結果 (1 系)

分析項目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	年平均
S V (%)	99. 0	98. 0	98. 0	97. 0	89. 0	80. 0	91. 0	96. 0	97. 0	98. 0	98. 0	98. 0	94. 9
M L S S (%)	4, 479	4, 416	3, 978	3, 691	2, 771	3, 117	3, 755	4, 150	4, 275	4, 833	4, 740	4, 594	4, 067
M L V S S (%)	85. 1	83. 9	83. 8	84. 5	87. 1	86. 1	86. 0	84. 4	85. 4	85. 8	85. 1	85. 3	85. 2

令和 7 年度 汚泥関係分析結果 (2 系)

分析項目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	年平均
S V (%)	99. 0	98. 0	98. 0	96. 0	88. 0	81. 0	92. 0	97. 0	98. 0	98. 0	98. 0	98. 0	95. 1
M L S S (%)	4, 809	4, 482	4, 160	3, 845	2, 673	3, 264	3, 942	4, 279	4, 811	5, 160	5, 026	4, 824	4, 273
M L V S S (%)	85. 6	84. 8	83. 7	84. 0	85. 7	85. 8	85. 8	85. 1	85. 8	85. 4	85. 6	84. 8	85. 2