

記者発表資料

令和 8 年 1 0 月 2 日

件 名	学校施設におけるコンクリート片の剥落について
日 時	令和 8 年 10 月 2 日（金）4 時間目（11:15～12:00 授業時間帯）
場 所	柳井市立 柳東小学校 〒742-0021 山口県柳井市柳井 964 番地 1
内 容	【状況詳細】 4 時間目の授業時間中、北校舎 3 階男子トイレにおいて、天井裏のコンクリートの一部が剥落し、天井材を突き破って床面に落下しました。落下したコンクリート片は、約 35cm×18cm、厚さ約 3cm、重量約 2.7kg です。発生時、当該トイレ内に児童及び教職員はおらず、けが人はいませんでした。なお、北校舎は昭和 46 年に建築された建物です。 【発生後の対応】 発生後、直ちに当該箇所への立入りを禁止し、安全を確保しました。その後、速やかに、専門業者による現場確認及び北校舎全階（1～3）の天井裏の緊急点検を実施しました。その結果、現時点において、今回の箇所以外に直ちに剥落するおそれのある箇所は確認されていません。当該トイレについては、本格的な補修工事を行い、安全が確認されるまで使用を停止します。 【今後の対応】 今後、今回のコンクリート剥落の原因を確認するとともに、必要な補修を実施します。また、市内には当該校と同様に建築後相当の年数を経過している校舎があることから、他の学校施設についても、建築年や構造等を踏まえ、必要な安全確認を行います。なお、当該校の他の教室については安全確認を行い、異常が認められなかったことから、通常どおり授業を実施します。 【教育長コメント】 児童が日常的に使用する学校施設において、このような事案が発生したことを重く受け止めております。児童及び教職員にけがはありませんでしたが、児童、保護者をはじめ関係する皆様にご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 今後、今回の事案の原因を確認するとともに、必要な点検及び補修を行い、他の学校施設についても安全確認を進めるなど、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、安全確保に努めてまいります。 柳井市教育委員会 教育長 西 元 良 治
備 考	
問い合わせ	柳井市教育委員会 教育総務課 担当：半田 連絡先 （0820）25-2422 kyoikusomu@city-yanai.jp